



**Distribuție Energie  
Electrică România**  
Sucursala Mures

**Distribuție Energie Electrică România** – Sucursala Mures  
str. Calarasilor, Nr.103, 540320, Targu Mures, Jud. Mures

Tel: +40 265 205 703

Fax: +40265 205704

office.mures@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14516614

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J26/201/2002

www.distributie-energie.ro

Către **ADRIANA-MARIA GOMOTIRCEANU**,

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 7030230523265 / 10.05.2023 pentru **obiectivul : INTOCMIRE PUZ-EXTINDERE IMOBIL- CENTRU MEDICAL** de la **adresa: SIGHISOARA**, sat -, strada **MORII**, nr. **28**, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal **545400**, numar cadastral **51501**, județul **MURES**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

### **AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 7030230523265 / 30.05.2023**

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Exista** rețea electrică de distribuție de **Joasa tensiune** -.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare. Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 23.12.2024**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. - și a Certificatului de urbanism nr. **323 / 20.12.2022**
6. Tariful de emiterie a avizului de amplasament este în valoare de **95.00** lei, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În zonă **Nu exista** instalatii electrice ce nu aparțin OD (operatorului de distribuție) este necesar sa vă adresați deținătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) - în vederea obținerii avizelor de amplasament.
9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.
10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.



## Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Mures

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Mures  
str. Calarasilor, Nr.103, 540320, Targu Mures, Jud. Mures

Tel: +40 265 205 703

Fax: +40265 205704

office.mures@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14516614

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J26/201/2002

www.distributie-energie.ro

11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:

- Pentru următoarea fază: Autorizație de Construire , se va prezenta o noua solicitare in baza unui nou Certificat de Urbanism, anexand urmatoarele:
- HCL pentru aprobare PUZ.
- Memorii de prezentare lucrari.
- Plansa reglementata la faza PUZ.

In fata terenul pe care urmeaza a fi efectuate lucrarile preconizate de dumneavoastra, DEER Sucursala Targu Mures are in exploatare si in gestiune linie electrica aeriana de 0,4 Kv.

- Inainte de inceperea lucrarilor, se va lua legatura cu COR MT-JT, pentru incheierea unui proces verbal de predare amplasament de lucru. Cu aceasta ocazie se va stabili oportunitatea acordarii unei eventuale intreruperi de tensiune.

- In zona LEA nu veti folosi utilaje agabaritice la realizarea lucrarilor.

- Fata de LEA 0,4KV veti respecta : Ordinul ANRE nr. 239/2019 (modificat prin Ordinele ANRE nr. 67/2020 si 225/2020) pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice si PE 106/03 "Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de j.t."

- Orice constructie locuabila sau nelocuabila, executata din materiale neinflamabile va respecta, conform Normativului PE 106/2003 DISTANTA MINIMA DE APROPIERE INTRE LEA 0,4 KV SI CEA MAI APROPIATA PARTE A CONSTRUCTIEI :1 m.

- CONFORM NORMATIVULUI PE 106 ART.XI.9 ,DISTANTA MINIMA PE VERTICALA INTRE CONDUCTORUL INFERIOR AL LINIEI LA SAGEATA MAXIMA SI PARTEA SUPERIOARA A IMPREJMUIRII , TREBUIE SA FIE DE 1,5 m.

-DACA IN ZONA CAI DE ACCES PIETONAL SAU AUTO SE AFLA STALP ,IN CAZ DE NEVOIE ,BENEFICIARUL VA MUTA STALPUL DE JOASA TENSIUNE,PRIN GRIJA SI CHELTUIALA LUI ,CU O FIRMA ATESTATA ANRE. SE EVITA AMENAJAREA PARCARILOR IN ZONA LEA SI INGLOBAREA RETELEI IN VIITOAREA CURTE. STALPUL VA FI PROTEJAT IMPOTRIVA LOVIRII SI DISTRUGERII,SE VA PASTRA O DISTANTA DE 0,5 m FATA DE GARD.

- Beneficiarul este direct raspunzator material si penal pentru lucrarile executate care conduc la deteriorari de instalatii electrice si accidente de munca. Beneficiarul se obliga sa suporte integral contravaloarea lucrarilor de reparatii a instalatiilor deteriorate, precum si daunele cauzate de intreruperea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor, daca acestea sunt cauzate de lucrarile executate .

- In caz de revizie sau de interventie, se va asigura imediat si neconditionat ori de cate ori vor fi necesare si la orice ora, accesul centrului de exploatare SDEE Mures in vederea remedierii defectelor, in conformitate cu prevederile Legii nr.123 / 2012.

In cazul identificarii in teren a unor instalatii electrice netrasate pe planul de situatie, se va anunta reprezentantii CE MT-JT .

Director Sucursala MURES  
DAMIAN CLAUDIU

Claudiu-  
Iosif  
Damian

Semnat digital de  
Claudiu-Iosif  
Damian  
Data: 2023.05.30  
11:41:00 +03:00

Sef S.A.R. MURES  
ALEXANDRU CRISTIAN GRAMA

Alexandru-Cristian Grama  
Semnat digital de Alexandru-C  
Data: 2023.05.30 10:49:29 +03:00

Intocmit  
Teodora Mera



**Distribuție Energie  
Electrică România**

Sucursala Mures

**Distribuție Energie Electrică România** – Sucursala Mures  
str. Calarasilor, Nr.103, 540320, Targu Mures, Jud. Mures

**Tel:** +40 265 205 703

**Fax:** +40265 205704

[office.mures@distributie-energie.ro](mailto:office.mures@distributie-energie.ro)

**C.I.F. DEER/C.U.I. Suc.** RO 14476722 / 14516614

**R.C. DEER/Suc.** J12/352/2002 / J26/201/2002

[www.distributie-energie.ro](http://www.distributie-energie.ro)